

**BURMISTRZ KNYSZYNA**

UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

REFERAT INFRASTRUKTURY  
I PROMOCJI GMINY

Gk. 271.8.2017

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ / ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), przekazuję treść zapytań wykonawcy odnośnie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa Targowiska miejskiego w Knyszynie** wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

1. **Czyją własnością będą materiały z rozbiórki?**
2. **Odp. Własność Zamawiającego. Przewiezienie materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Knyszyna.**
2. Ul Jagiellońska- w poz 13 przedmiaru przyjęto ławę z pospółki, na rysunku konstrukcyjnym jest ława betonowa; **jaką ławę przyjąć w cenie ofertowej?**  
**Odp. Przyjąć KNNR 6 0403 04 W ILOŚCI JAK W PRZEDMIARZE.**
3. **Wiaty- Jakie wymiary ma stół betonowy?**  
**ODP. 180X85 WYS.70-75 CM GRUBOŚĆ BLATU MINIMUM 6 CM**
4. **Śmietnik- czy słupki stalowe będą tylko mocowane do nawierzchni z kostki betonowej?**  
**ODP. POD SŁUPKI STALOWE 60X60X4 PRZYJĄC WYKONANIE STOPY BETONOWEJ 30X30X60 NA ŁAWIE PIASKOWEJ JAKO KALKULACJĘ INDYWIDUALNĄ.**
5. **Śmietnik- na przekroju przyjęto nawierzchnię z kostki betonowej 8cm, w przedmiarze nawierzchni nie ma; jaką nawierzchnię przyjąć w cenie ofertowej ?**  
**ODP. PRZYJĄC NAWIERZCHNIĘ ZGODNIE Z PRZEKROJEM : KOSTKA BEZFAZOWA GR 8 CM**
6. **Ogrodzenie- na planie zagospodarowania nie ma jednoznacznego oznaczenia linii zabudowy, w przedmiarze przyjęto 140m ogrodzenia; czy do wykonania będzie tylko 140 m ogrodzenia ?**  
**ODP. PRZYJĄC ZGODNIE Z PRZEDMIAREM.**
7. **Ogrodzenie- w opisie technicznym-pkt 5.4- słupki posadowione w stopach fundamentowych, w przedmiarze nie ma tych stóp; ile m3 stóp przyjąć w cenie ofertowej?**

---

**URZĄD MIEJSKI W KNYSZYŃNIE UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN**

[www.knyszyn.pl](http://www.knyszyn.pl), e-mail: [um@knyszyn.pl](mailto:um@knyszyn.pl)

Sekretariat tel./fax.: 85 727 99 71, 70

GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30

**REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY**

TEL. 85 727 99 86, 88 lub 83

---

ODP. PRZYJĄC POZ. 10 - KALKULACJĘ INDYWIDUALNĄ, STOPY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM W ILOŚCI 52 SZT.

8. Na planie zagospodarowania są oznaczone przejścia, w przedmiarze nie ma oznakowania poziomego;

**czy w cenie ofertowej należy przyjąć oznakowania przejść (jaka farba)?**

ODP. PRZEJŚCIA WYKONAĆ Z KOSTKI W KOLORZE CZERWONYM

9. **Czy wszystkie nawierzchnie będą wykonane z szarej kostki?**

ODP. KOLOR SZARY OPRÓCZ PRZEJŚC W KOLORZE CZERWONYM

10. Budynek gosp-sanitarny- na rysunkach budowlanych zaznaczono kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach, w przedmiarze nie uwzględniono tych kanałów:

**czy w cenie ofertowej należy przyjąć kanały wentylacyjne (jakie)?**

ODP. PRZYJĄC KALKULACJĘ INDYWIDUALNĄ / ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM PKT 2.3.2/ WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W ILOŚCI 17 SZT.

DŁUGOŚCI  $10 \times 2,1 + 7 \times 1,25 = 29,75$  m Z RUR ALUMINIOWYCH LUB PCV 150 OCIEPLONE W PRZESTRZENI PODDASZA Z ZAKOŃCZENIEM NASADAMI TURBOWENT.

11. W SIWZ pkt 3 -opis przedmiotu zamówienia- w śmietniku będą wstawione 3 pojemniki na odpady; **czy pojemniki są przedmiotem zamówienia?**

ODP. Tak, pojemniki na odpady: zmieszane, plastik i makulaturę.

Poj. 120 l.

12. Drogówka plac -W opisie technicznym-pkt 5.2- ograniczenia nawierzchni od zieleni wykonać z krawężników 100x25x12 cm, w przedmiarze tych krawężników nie ma;

**ile m tych krawężników przyjąć w cenie ofertowej?**

Odp. Ograniczenia nawierzchni od zieleni wykonać z krawężników 15x30- ilości ujęte w poz.18.

Dodatkowo przyjąć wycenę indywidualną /analogię do poz. KNNR 6 0403-03/ – USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NA ŁUKACH R DO 10 m , W ILOŚCI 167 m.

13. W opisie technicznym III.3.3 jest zapis o rozbiórcie istniejących stoisk handlowych, w przedmiarach tych robót nie ma;

**czy te roboty są w zakresie przedmiotu zamówienia?**

ODP. Tak, przewiezienie materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Knyszyna.

14. W związku z budową instalacji fotowoltaicznej oraz informacją, że jest ona objęta odrębną dokumentacją prosimy o uzupełnienie załączonego przedmiaru o zestawienia materiałów i dokumentację projektową.

ODP. INWESTOR POSIADA PRZEDMIAR Z OPISEM OCZEKIWANEGO ZESTAWU FOTOWOLTAIKI. W ZAKRESIE DOSTAWY URZĄDZEŃ I MONTAŻU NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ZGODNIE Z PKT 1 PRZEDMIARU.

---

**URZĄD MIEJSKI W KNYSZYNIE UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN**

[www.knyszyn.pl](http://www.knyszyn.pl), e-mail: [um@knyszyn.pl](mailto:um@knyszyn.pl)

Sekretariat tel./fax.: 85 727 99 71, 70

GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30

**REFEARAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY**

TEL. 85 727 99 86, 88 lub 83

---

**II.** Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), **ZAWIADAMIAM O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZNAK: Gk. 271.8.2017**: w pkt 13 Opis sposobu przygotowania ofert w ppkt 13.13.: zapis „Przebudowa targowicy miejskiej w Knyszynie. Nie otwierać przed dniem 18.12.2017 r. godz. 09:00” otrzymuje brzmienie „**Przebudowa targowicy miejskiej w Knyszynie. Nie otwierać przed dniem 09.01.2018 r. godz. 09:10**”. W pkt 16 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert w ppkt 16.1. i 16.2. zapis „18.12.2017 r.” otrzymuje brzmienie „**09.01.2018 r.**”.

Niniejsze pismo podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego [www.knyszyn.pl](http://www.knyszyn.pl) jako załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**

Jarosław Antoni Chmielewski

---

**URZĄD MIEJSKI W KNYSZYNIE UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN**

[www.knyszyn.pl](http://www.knyszyn.pl), e-mail: [um@knyszyn.pl](mailto:um@knyszyn.pl)

Sekretariat tel./fax.: 85 727 99 71, 70

GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30

**REFEARAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY**

TEL. 85 727 99 86, 88 lub 83

---