

Knyszyn, 19.12.2017 r.

BURMISTRZ KNYSZYNA

UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

REFERAT INFRASTRUKTURY
I PROMOCJI GMINY

Gk. 271.8.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (część III)

Na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), przekazuję treść zapytań wykonawcy odnośnie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa Targowiska miejskiego w Knyszynie** wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

1. Budynek gosp-sanitarny- w przedmiarze poz 51 przyjęto 1 szt drzwi O1/D, na rzucie parteru są 2 szt
ile przyjąć w cenie ofertowej?
ODP. POZ. 51 ILOŚĆ 4,90m 2- PRZYJĄĆ 2 SZT.
2. Budynek gosp-sanitarny- w poz 39 przedmiaru przyjęto obróbki z blachy ocynkowanej, w opisie technicznym są z blachy powlekanej;
jaka blachę przyjąć w cenie ofertowej?
ODP. PRZYJĄĆ BLACHĘ POWLEKANĄ .
3. Budynek gosp-sanitarny-w przedmiarze poz 52,53 przyjęto posadzkę cementową 5cm, na przekroju jest posadzka betonowa 6cm zbrojona siatką;
jaka przyjąć w cenie ofertowej?
ODP. POZ 52 I 53 DOTYCZĄ STOLARKI I TYNKÓW.
PRZYJĄĆ POZ 62 ZGODNIE Z PRZEDMIAREM, POZ 63. POGRUBIENIE O 3,5 CM/BEZ ZBROJENIE SIATKĄ/
4. W odpowiedzi, z dn 11.12, na pytanie 11 podano pojemnik 120 l, w SIWZ przyjęto 1,10 m³;
jaki przyjąć w cenie ofertowej?
ODP. 120 l.

Niniejsze pismo podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego www.knyszyn.pl jako załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Z up. BURMISTRZA

(podpis)
mgr inż. Krzysztof Chowański
Zastępca Burmistrza

URZĄD MIEJSKI W KNYSZYŃ UL RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

www.knyszyn.pl, e-mail: um@knyszyn.pl

Sekretariat tel./fax.: 85 727 99 71, 70

GODZINY PRACY URZĘDU: pn.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY

TEL. 85 727 99 86, 88 lub 83